

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер КГТУ
им. И. Раззакова

Кыдыков А.А.

«__» _____ 2025 г.

**Технического задания
на поставку кондиционеров с установкой**

№	Наименование оборудования	Требования к техническим характеристикам оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Кондиционер колонный 55 (инверторный сплит-система) с установкой	Мощность охлаждения: ≥ 14 кВт; обогрев: ≥ 15 кВт; обслуживаемая площадь: до 120–140 м ² ; уровень шума: ≤ 45 дБ; энергоэффективность: класс А; наличие: пульт ДУ, авторазморозка, таймер, режим осушения	шт.	3
2	Кондиционер 24 (инверторный сплит-система с дефлектором) с установкой	Мощность охлаждения: 7,0–7,2 кВт; обогрев: 7,2–7,5 кВт; обслуж. площадь: до 70 м ² ; уровень шума: ≤ 40 дБ; ЭЭ-класс А; автожалюзи; таймер; режим сна; автоочистка	шт.	5
3	Кондиционер 18 (инверторный сплит-система с дефлектором) с установкой	Мощность охлаждения: 5,0–5,3 кВт; обогрев: 5,2–5,6 кВт; обслуж. площадь: до 50 м ² ; уровень шума: ≤ 38 дБ; ЭЭ-класс А; автоуправление жалюзи (дефлектор)	шт.	30
4	Кондиционер 12 (инверторный сплит-система с дефлектором) с установкой	Мощность охлаждения: 3,2–3,5 кВт; обогрев: 3,4–3,8 кВт; обслуж. площадь: до 35 м ² ; уровень шума: ≤ 35 дБ; ЭЭ-класс А; дефлектор (авто); ночной режим; автоочистка	шт.	20
5	Кондиционер 9 (инверторный сплит-система с дефлектором) с установкой	Мощность охлаждения: 2,5–2,8 кВт; обогрев: 2,7–3,0 кВт; обслуж. площадь: до 25 м ² ; уровень шума: ≤ 32 дБ; ЭЭ-класс А; дефлектор; таймер; режим сна	шт.	2

Примечание: строго указать модель марки кондиционеров с установкой (учесть все механизмы, которые нужны для установки (автовышки и другие спецтехники), доставкой до места назначения.

Инженер энергетик

Озубеков К.Т.